



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

FAQ

LAVORI PER UTILIZZAZIONE DELLA CAVA DI BRENNO QUALE VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVERA DI MOLTEÑO – COMUNE DI COSTA MASNAGA (LC)

CUP: B37B17000480002 - CIG: 8231516DE1

A.1

Buongiorno, con la presente si richiede una delucidazione per il punto 3B dell'offerta tecnica (gestione delle interferenze con il riempimento della miniera): è possibile avere il progetto di tale riempimento per poter valutare e mitigare le interferenze? Si resta in attesa di un Vs riscontro. Cordiali saluti

Allo stato attuale il progetto del riempimento è indicato nelle tavole T18, T19, T20 del progetto definito e lo stato finale del sito è indicato alla tavola T16 sempre del progetto definitivo scaricabile dal sito del Parco Regionale della Valle del Lambro, area "Il Progetti", sezione "Gestione delle acque" all'indirizzo <https://www.parcovallelambro.it/utilizzazione-della-cava-di-brenno-quale-vasca-di-laminazione-del-torrente-bevera-di-molteno-comune> .

L'attività di riempimento, allorquando dovesse iniziare nel corso della realizzazione delle opere idrauliche, prevederà l'accesso alla miniera da un ingresso riservato posto lungo Via per Rogeno, il deposito del materiale in prossimità al capannone esistente per le analisi di prassi ed infine, successivamente all'esame del materiale, il suo trasferimento in fondo miniera attraverso la pista di accesso. In caso di avvio del riempimento del fondo miniera durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, la pista di accesso al fondo miniera dovrà poter essere utilizzata contemporaneamente dalle attività di cantiere e dall'attività di riempimento del fondo miniera.

A.2

Buongiorno, con la presente si pone il seguente quesito tecnico:

analizzando la documentazione di gara non riusciamo a capire la tipologia di connessione alla rete elettrica nazionale dell'impianto elettrico e dove questa si colloca sulla planimetria generale, ovvero:

- la fornitura arriva nel locale tecnico ubicato vicino al pontile pompe?
- che tipologia di fornitura è (Media Tensione, Bassa Tensione)?
- nel caso in cui fosse in MT dobbiamo prevedere qualche adeguamento e la quadristica necessaria?

Grazie e cordiali saluti

Il punto di consegna della fornitura elettrica nazionale, in media tensione (15kV per 250 kW di potenza prelevabile), è collocato nei pressi dell'opera di presa e comprende già la trasformazione in bassa tensione. Il progetto a base di gara prevede innanzitutto il collegamento tra il punto di consegna esistente e il nuovo locale tecnico di gestione delle paratoie. Da questo, mediante cavo aereo, è poi necessario alimentare anche il locale tecnico di gestione delle pompe (che funzionano a 400 V) collocato in corrispondenza dell'opera di restituzione.

A.3

Si chiede se in caso di RTI devono partecipare tutte le ditte o basta la capogruppo.

La risposta si trova nel punto 11.2.1 del Disciplinare di gara. Nello specifico:

In caso di Offerenti in Forma aggregata non ancora perfezionata, ma in presenza del solo impegno alla sua costituzione, in relazione al regime della solidarietà tra gli Operatori economici di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati da tutti gli Operatori economici mandatario e mandanti.

Alla luce di quanto precede gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:

- *mediante i rispettivi legali rappresentanti, procuratori speciali (equiparati al legale rappresentante), direttori tecnici;*
- *da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell'Offerente con le modalità di cui al punto 11.2.2 lettera b) del disciplinare di gara; le deleghe possono essere distinte o una delega unitaria, ad uno o più delegati a condizione che tutti gli Operatori economici abbiano conferito e sottoscritto la delega;*
- *i legali rappresentanti, procuratori speciali e i direttori tecnici, possono delegare il mandatario a conferire la delega anche per conto delle mandanti al soggetto che effettua il sopralluogo; fuori da questo particolare caso i delegati non possono delegare o subdelegare l'adempimento.*

Alla luce di quanto precede, in risposta al quesito posto, in caso di RTI non ancora costituito, qualora il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante, dal direttore tecnico o dal procuratore del capogruppo, deve essere munito di delega distinta o unitaria, con le modalità richiamate al punto 11.2.2 del disciplinare di gara.

Aggiornamento 28/05/2020